Тест Электро

Опросный лист

Индикатор высокого напряжения ИВА-02

Заполните все пункты — по ним мы подберём комплектацию и подготовим предложение.



ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА

Количество комплектов, шт. _____

Заказчик (организация) _____

Контактное лицо _____

Телефон _____ **E-mail** _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Напряжение питания модуля, В

☐ 24 В ☐ 110/220 В

2 Номинальное напряжение РУ, кВ

РУ — распределительное устройство

☐ 6(10) ☐ 20 ☐ 35 ☐ 110

3 Тип датчиков напряжения АВС *(выберите один вариант)*

Подизоляторный



☐ **6(10)–20 кВ**

☐ **35 кВ**

Выносной



☐ **6(10)–110 кВ**

Изолятор с делителем

100 пФ (болт М4)



☐ **выбрать**

Через изолирующую втулку

(кроме фарфоровых изоляторов)



☐ **болт М8**

☐ **болт М10**

3.1 Включить изоляторы ИЕ-10-80х130 (3 шт. в комплекте)?

Только для датчика «Изолятор с делителем»

☐ Да ☐ Нет

4 Длина кабеля датчиков напряжения АВС, м

☐ 3,5 м — стандартное исполнение ☐ Другая, м: _____

5 Тип и материал используемого изолятора

Полимер или фарфор. Заполняется для всех типов датчиков, кроме выносного.

_____

СИГНАЛИЗАЦИЯ И РЕЛЕ

6 **Нужна звуковая сигнализация «Дверь открыта!»?** ☐ Да ☐ Нет

6.1 **Логика работы звуковой сигнализации (вход DI)**

Выберите из списка. Заполняется, только если в пункте 6 выбрано «Да».

7–8 **Функции сигнальных реле**

Выберите номер функции для реле 1 и реле 2.

Реле 1

Реле 2

№	Функция	Реле активно, когда
2	Исправность модуля	на модуль подано питание, он успешно прошёл стартовую самодиагностику и находится в рабочем состоянии
5	Отсутствие напряжения на фазах A, B, C	нет напряжения хотя бы на одной из фаз A, B, C
7	Блокировка заземлителя при наличии напряжения на фазах A, B, C	есть напряжение хотя бы на одной из фаз A, B, C
12	Отсутствие напряжения на двух фазах A, B, C	нет напряжения на двух фазах
14	Отсутствие напряжения на трёх фазах A, B, C	нет напряжения на всех трёх фазах
15	Наличие напряжения на трёх фазах A, B, C	есть напряжение на всех трёх фазах
16	Прямое чередование фаз	чередование фаз прямое
17	Обратное чередование фаз	чередование фаз обратное

Нужна другая функция реле? Если вам требуется другая логика работы реле, мы готовы добавить её под ваши задачи. Свяжитесь с нашей службой технической поддержки. **Поддержка >**

КОМПЛЕКТАЦИЯ И СОВМЕСТИМОСТЬ

9 **Нужен ли в комплекте модуль фазирования «МФ-1»?** ☐ Да ☐ Нет

10 **Будут ли в этой схеме использоваться сторонние приборы индикации высокого напряжения?** ☐ Да ☐ Нет

Ответ нужен, чтобы проверить совместимость и исключить конфликт устройств.

Если «Да» — укажите модель:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ К ЗАКАЗУ